



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)
01021 м.Київ, вул.Грушевського, 7
(місцезнаходження)
тел.: 253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Головного державного
санітарного лікаря України



Г.Ф. Бурлак

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 10 2006р.

№ 05.03.02-03/ 49652

Труби мідні

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код УКТЗЕД: 7411;

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

системи опалення, водопостачання та газопостачання

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

КМ Europa Metal AG; Німеччина; Postfach 3320, D-49023, Osnabruck. Klosterstrasse, 29, D-49074, Osnabruck, ,

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

КМ Europa Metal Aktiengesellschaft, Німеччина, Klosterstrasse, 29, D-49074, Osnabruck

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Дані про контракт відсутні

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ: свинцю – 0,03 мг/дм³, міді – 1 мг/дм³, цинку – 1 мг/дм³; кадмію – 0,001. Сумарна питома ефективна активність ПРН Бк/кг, не більше – 370. Водопровідна вода після контакту з трубами повинна відповідати ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая" та ДСанПіНу 136/40-97

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Дотримуватися рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби мідні, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності:

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: до 17.10.11 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

радіологічний контроль на кордоні

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

при митному оформленні вантажу санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки не потребують

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Підлягає поточному санітарно-епідеміологічному нагляду за дотриманням умов даного висновку

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління
справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел: 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

Протокол експертизи

№ 6975 від 17.10.2006 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

Ткаченко В.І.

